



ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SPÓŁKA Z O.O.

ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 35 167 65 e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl; NIP: 671-16-02-794;

KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 27 079 000.00 PLN,

Numer konta bankowego: 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 30 kwietnia 2012 roku

ZPM/DN/480/2012

W odpowiedzi na pytania dot. przetargu „Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg”, „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. przesyła poniżej zestawienie pytań wraz z odpowiedziami.

1. Jaki jest faktyczny przedział wartości prądu jaki ma generować odbojnica? Czy założony przedział 10- 20kWh dotyczy jednej odbojnicy, czy całego kompletu? Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie.
Założony przedział dotyczy jednej odbojnicy
2. W celu prawidłowego zaprojektowania mocowania odbojnic do istniejącego nabrzeża zwracamy się z prośbą o udostępnienie materiałów: projekty, opisy, rysunki Nabrzeża Koszalińskiego.
W załączeniu przesyłamy dane odnośnie Nabrzeża Koszalińskiego oraz jego lokalizacji
3. Czy zakres przetargu obejmuje również projekt i montaż oświetlenia, które może być zasilane prądem generowanym z nowoprojektowanych odbojnic? Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie.
Zakres przetargu nie obejmuje projektu i montażu oświetlenia, zgodnie z SIWZ Zamawiający będzie mógł wykorzystywać generowany prąd do oświetlenia.
4. Czy w zakresie przetargu wchodzi naprawa nabrzeża?
Nie, jedynie wykonanie montażu systemu odbojnic, w przypadku ingerencji w nabrzeże jedynie prace odtworzeniowe będące po stronie Wykonawcy.
5. W nawiązaniu do pkt. 2.1.14 Załącznik Nr 2 do Umowy- Warunki Umowy prosimy Zamawiającego o udostępnienie do wiadomości wykonawcy danych dotyczących placu budowy, które posiada.
Patrz pkt. 2
6. Czy zamawiający dopuszcza płatności comiesięczne?
Nie dopuszcza.
7. Czy teren placu jest ogólnodostępny, czy istnieje możliwość swobodnego zapoznania się z placem i otoczeniem?
Teren placu nie jest ogólnodostępny, istnieje możliwość swobodnego zapoznania się z placem i otoczeniem po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

8. W nawiązaniu do Opisu przedmiotu zamówienia pkt.3 ppkt.3 SIWZ IdW prosimy o wyjaśnienie konstrukcji odbojnicy. Czy to, że ma być wykonana ze stali dotyczy samej konstrukcji? Czy należy rozumieć, że odbojnica ma składać się z części stalowej konstrukcyjnej oraz odbojowej wykonanej z gumy, elastomeru itp.? Prosimy o wyjaśnienie.

Odbojnica ma składać się z części stalowej konstrukcyjnej oraz odbojowej wykonanej z materiału stosowanego w tego typu urządzeniach.

9. Czego dotyczy i czy wchodzi w zakres przetargu demontaż i ponowny montaż instalacji wymienionych w pkt. 2.1.4 Załącznik Nr 2 do Umowy- Warunki Umowy. Brak w SIWZ pkt.3 takiego przedmiotu zamówienia w zakresie jaki został wymieniony w pkt. 2.1.4 Załącznik Nr 2 do Umowy- Warunki Umowy. Prosimy o wyjaśnienie.

Wykonawca obowiązany jest ustalić w ofercie prace niezbędne do wykonania zadania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

10. Mając na uwadze czas zakończenia realizacji zadania do 15.11.2012 roku oraz czas wykonania kompleksowej dokumentacji, z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień zawartych w pkt. 2.1.4 Załącznik Nr 2 do Umowy- Warunki Umowy- zachodzi wyraźny brak w pokryciu obu terminów. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie.

W związku z terminem do wykonania kompletnej dokumentacji wynoszącym 8 miesięcy wskazanym w pkt. 2.1.4 załącznika Nr 2 do Umowy- Warunki Umowy termin wykonania umowy zostanie wydłużony i będzie tożsamy z terminem wskazanym powyżej.

11. Dotyczy §8 pkt.8.1 Załącznik Nr 2 do Umowy- Warunki Umowy. Jakie próby i badania techniczne należy wykonać? Kto ma je wykonać? Na czyj koszt? Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie.

Wykonawca winien skalkulować ofertę tak aby w ramach zadania przeprowadzić próby i badania techniczne mające na celu zweryfikowanie prawidłowego wykonania odbojnic i ich skutecznego działania.

12. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić Program funkcjonalno- użytkowy potrzebny do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych?

Zamawiający nie posiada programu funkcjonalno- użytkowego, materiały które są w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane zgodnie z pkt. 2

13. Czy Zamawiający posiada dane na temat warunków hydrometeorologicznych? Prosimy o udostępnienie.

Zamawiający nie posiada w swojej strukturze organizacyjnej działu zajmującego się analizą warunków hydrometeorologicznych. Dane dotyczące zagadnień meteorologicznych są podawane codziennie przez Kapitanat Portu Kołobrzeg.

14. Czy Zamawiający posiada batymetrię nabrzeża Koszalińskiego? Prosimy o udostępnienie.

Patrz pkt. 2

15. Czy nabrzeże Koszalińskie jest czynne i używane, czy i jak często cumują przy nim statki, czy będzie konieczność przerywania robót ze względu na cumujące statki? Prosimy o wyjaśnienie.

Nie będzie konieczności przerywania robót ze względu na cumujące statki.

16. Czy nabrzeże Koszalińskie jest własnością Zarządu Portu w Kołobrzegu, czy je dzierżawi?

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym działki na której położone jest Nabrzeże Koszalińskie.

17. Jaka jest faktyczna długość nabrzeża, czy 145m jak podaje SIWZ, czy 142,7m jak podaje mapka na stronie Zamawiającego?

Faktyczna długość nabrzeża wynosi 142,70 mb.

18. W celu prawidłowego zaprojektowania odbojnic prosimy Zamawiającego o przedstawienie charakterystycznych parametrów jednostek pływających, które mogą cumować przy nabrzeżu Koszalińskim, takich jak: długość, szerokość, zanurzenie, wyporność, prędkość podchodzenia statku.

Wszystkie jednostki nie przekraczające 85 m długości i 4,70 m zanurzenia dla średniego stanu wody do 3000 DWT. Zgodnie z Locją Bałtyku średni stan wody dla Portu Kołobrzeg wynosi 507cm. Dane te są aktualizowane przez Kapitanat Portu kilka razy dziennie.

19. Czy nabrzeże jest wyposażone w urządzenie cumownicze, czy należy je wykonać?

Nabrzeże jest wyposażone w urządzenie cumownicze.

20. W związku z doбором wysokości urządzeń odbojowych prosimy Zamawiającego o podanie ekstremalnych poziomów zwierciadła wody oraz ekstremalnych wartości zanurzenia jednostek, tj. w stanie pustym i załadowanym.

Patrz pkt. 18

21. Jakiej konstrukcji jest nabrzeże Koszalińskie? Prosimy o udostępnienie przekroji?

Patrz pkt. 2

22. Jakie jest dopuszczalne obciążenie użytkowe nabrzeża?

40 KN/m²

PREZES ZARZĄDU

dr Henryk Kupnik